



222312051472

统一社会信用代码:	91510600660266939R
项目编号:	SCTJJCXYXZRGSG3977-0001

四川同佳检测有限责任公司

检 测 报 告

同环检字（2022）第 2061 号

项目名称: 12 月废气检测

委托单位: 广汉市川汉冶金炉料有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2022 年 12 月 15 日

(盖 章)



检测报告说明



- 1、报告封面无本公司资质认定章、检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效。
- 2、报告内容须齐全、清晰呈现，涂改和自行增删一律无效；报告无相关责任人（编制人、审核人、签发人）签名手迹无效；签字日期须手写。
- 3、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内书面向本公司提出，逾期不予受理。
- 4、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。
- 5、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 6、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

机构通讯资料：

机构名称：四川同佳检测有限责任公司

地 址：德阳市经济技术开发区金沙江西路 706 号

邮政编码：618000

电 话：（0838）6054869

传 真：（0838）6054871

1 检测内容

受广汉市川汉冶金炉料有限公司委托，按照《广汉市川汉冶金炉料有限公司检测方案》的要求，在该项目正常生产，各设备运行正常，生产工况达 70%的条件下，我公司于 2022 年 12 月 10 日对该项目的废气进行了现场检测。

2 检测项目

有组织废气检测项目：氮氧化物

3 检测方法及方法来源

检测项目的检测方法、方法来源、使用仪器见表 3-1。

表 3-1 有组织废气检测项目及使用设备一览表

检测项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
烟气流速	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	GB/T 16157-1996	3012H-D 烟尘气测试仪 编号：TJHJ2021-58	
烟气温度				
烟气含湿量				
烟气含氧量				
烟气量				
氮氧化物	定电位电解法	HJ 693-2014	3012H-D 烟尘气测试仪 编号：TJHJ2021-58	3mg/m ³

4 检测结果评价标准

有组织废气氮氧化物执行标准：《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 3 大气污染物特别排放燃气锅炉限值。

表 4-1 大气污染物特别排放限值 单位：mg/m³

项目	燃气锅炉
氮氧化物	150

5 检测结果

有组织废气检测结果详见表 5-1。

表 5-1 有组织废气检测结果表

检测点位	检测日期	检测项目	单位	检测结果			
				第一次	第二次	第三次	平均值

锅炉烟囱 DA002 (15m)	12 月 10 日	烟温	℃	155.0	149.6	150.1	151.6
		流速	m/s	6.0	5.6	5.2	5.6
		含湿量	%	6.2	6.0	6.3	6.2
		含氧量	%	4.1	4.3	4.0	4.1
		工况风量	m ³ /h	4240	3957	3675	3957
		标况风量	m ³ /h	2423	2294	2122	2280
		氮氧化物实测浓度	mg/m ³	52	55	57	55
		氮氧化物排放浓度	mg/m ³	54	58	59	57
		氮氧化物排放速率	kg/h	0.126	0.126	0.121	0.124

6 检测结果评价

检测期间，该项目有组织废气氮氧化物检测结果满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 3 大气污染物特别排放限值。

（以下数据空白）

报告编制： 赵慧 审核： 覃延 签发： 杨光

日期： 2022.12.15 日期： 2022.12.15 日期： 2022.12.15