



222312051472

四川同佳检测有限责任公司

检 测 报 告

同环检字（2024）第 1418 号

项目名称： 废水检测

委托单位： 广汉市川汉冶金炉料有限公司

检测类别： 委托检测

报告日期： 2024 年 08 月 02 日



检测报告说明



- 1、 报告封面无本公司资质认定标识、检验检测专用章无效，
报告无骑缝章无效。
- 2、 报告内容须齐全、清晰呈现，涂改和自行增删一律无效；
报告无相关责任人（编制人、审核人、签发人）签名手迹无
效；签字日期须手写。
- 3、 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内书面
向本公司提出，逾期不予受理。
- 4、 由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测数据负责，
不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。
- 5、 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 6、 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，
违者必究。

机构通讯资料：

机构名称：四川同佳检测有限责任公司

地 址：德阳市经济技术开发区金沙江西路 706 号

邮政编码：618000

电 话：（0838）6054869

传 真：（0838）6054871

1 检测内容

受广汉市川汉冶金炉料有限公司委托，按照《广汉市川汉冶金炉料有限公司检测方案》的要求，我公司于 2024 年 7 月 22 日对该项目的废水进行了现场采样，并于 2024 年 7 月 23 日进行了实验分析。

2 检测项目

表 2-1 检测项目信息汇总表

检测类别	点位	检测项目	频次	样品状态
废水	雨水排口 1	悬浮物、化学需氧量、氨氮	3 次/天，1 天	淡黄、无味
	雨水排口 2			淡黑、无味

3 检测方法与方法来源

检测项目的检测方法、方法来源、使用仪器见表 3-1。

表 3-1 废水检测项目及使用设备一览表

检测项目	检测方法	方法来源	主要使用仪器及编号	检出限
样品采集	污水监测技术规范	HJ 91.1-2019	/	/
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法	GB/T 11901-1989	AUY120 万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14	1mg/L
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	HJ 828-2017	COD 恒温加热器 编号：TJHJ2017-38 50ml 酸式滴定管 编号：TJHJ2023-07	4mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	TU-1810SPC 紫外可见分光光度计 编号：TJHJ2014-9	0.025mg/L

4 检测结果

废水检测结果详见表 4-1。

表 4-1 废水检测结果表

检测项目	单位	采样日期	采样点位	检测结果		
				第一次	第二次	第三次
悬浮物	mg/L	7 月 22 日	雨水排口 1	39	36	37
			雨水排口 2	29	30	27
化学需氧量	mg/L		雨水排口 1	25	25	23

检测项目	单位	采样日期	采样点位	检测结果		
				第一次	第二次	第三次
			雨水排口 2	21	20	19
氨氮（以 N 计）	mg/L		雨水排口 1	0.387	0.365	0.441
			雨水排口 2	0.224	0.263	0.294

（以下数据空白）

报告编制： 陈兴 审核： 覃 34 签发： 张明

日期： 2024.8.2 日期： 2024.8.2 日期： 2024.8.2