



222312051472

四川同佳检测有限责任公司

检 测 报 告

同环检字（2024）第 1997 号

项目名称： 广汉市川汉冶金炉料有限公司10月锅炉废气检测

委托单位： 德阳市广汉生态环境局

检测类别： 监督性检测

报告日期： 2024 年 10 月 23 日



检测报告说明



- 1、 报告封面无本公司资质认定标识、检验检测专用章无效，
报告无骑缝章无效。
- 2、 报告内容须齐全、清晰呈现，涂改和自行增删一律无效；
报告无相关责任人（编制人、审核人、签发人）签名手迹无效；签字日期须手写。
- 3、 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内书面
向本公司提出，逾期不予受理。
- 4、 由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测数据负责，
不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。
- 5、 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 6、 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，
违者必究。

机构通讯资料：

机构名称：四川同佳检测有限责任公司

地 址：德阳市经济技术开发区金沙江西路 706 号

邮政编码：618000

电 话：（0838）6054869

传 真：（0838）6054871

1 检测内容

受德阳市广汉生态环境局委托，按照《广汉市川汉冶金炉料有限公司 10 月锅炉废气检测方案》的要求，在其生产稳定，各设备运行正常，生产工况正常条件下，我公司于 2024 年 10 月 10 日对该项目的废气进行了现场检测。

2 检测项目

表 2-1 检测项目信息汇总表

检测类别	点位	检测项目	频次	样品状态
有组织废气	DA002	氮氧化物	3 次/天, 1 天	/

3 检测方法与方法来源

检测项目的检测方法、方法来源、使用仪器见表 3-1。

表 3-1 有组织废气检测项目及使用设备一览表

检测项目	检测方法	方法来源	主要使用仪器及编号	检出限
样品采集	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	GB/T 16157-1996	3012H-D 烟尘采样器 编号: TJHJ2019-45	/
	固定源废气监测技术规范	HJ/T 397-2007		
烟气温度	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	GB/T 16157-1996	3012H-D 烟尘采样器 编号: TJHJ2019-45	/
烟气流速				
烟气含湿量				
烟气含氧量				
烟气压力				
烟气流量				
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	HJ 693-2014	3012H-D 烟尘采样器 编号: TJHJ2019-45	3mg/m ³

4 检测结果评价标准

锅炉废气氮氧化物执行标准:《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)

表 3 大气污染物特别排放限值。

表 4-1 大气污染物特别排放限值 单位: mg/m³

项目	燃气锅炉
----	------

氮氧化物	150
------	-----

5 检测结果

有组织废气检测结果详见表 5-1。

表 5-1 有组织废气检测结果表

检测点位	采样日期	检测项目	单位	检测结果			
				第一次	第二次	第三次	平均值
DA002 锅炉 烟囱（排气 筒高度： 15m，烟道 截面积： 0.1257m ² ）	10 月 10 日	烟气温度	℃	103.1	104.2	102.2	103.2
		烟气流速	m/s	7.2	7.4	7.0	7.2
		烟气含湿量	%	9.9	9.8	9.7	9.8
		烟气含氧量	%	3.9	3.8	3.8	3.8
		烟气压力	Pa	34	36	33	34
		烟气流量	m ³ /h	3267	3349	3181	3266
		标干流量	m ³ /h	2040	2087	1995	2041
		氮氧化物实测浓度	mg/m ³	24	24	26	25
		氮氧化物排放浓度	mg/m ³	25	24	26	25
		氮氧化物排放速率	kg/h	4.90× 10 ⁻²	5.01× 10 ⁻²	5.19× 10 ⁻²	5.03× 10 ⁻²

备注：污染物排放速率=污染物实测浓度×标干流量×10⁻⁶。

6 检测结果评价

检测期间，该项目锅炉废气氮氧化物检测结果满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 3 大气污染物特别排放限值。

（以下数据空白）

报告编制： 赵 慧 审核： 贾 强 签发： 张明三

日期： 2024.10.23 日期： 2024.10.23 日期： 2024.10.23